

Vedlegg til investeringstiltaket «investeringer i kommunale bygg og anlegg»

Investeringstiltaket er i budsjettforslaget forskjøvet til 2024.

Informasjon om tilsyn:

Kommentar fra Miljørettet helsevern - Avviket blir stående til tiltak er utført.

Avvik 8: Utilfredsstillende forhold ved spesialrom på skolekjøkken

Avvik fra § 9: Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas.

Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket: Det fremkommer ved tilsynet at skolekjøkkenet ikke tilfredsstillende oppfyller kravene til utforming av spesialrom. De forhold som anmerkes her er: - Det mangler sikring av vinduer i rommet. Disse kan åpnes helt opp. Det er beskrevet blant annet i byggeteknisk forskrift at vinduer som er mer enn 3,3 meter over bakkenivå skal ha nødvendig sikring. - Det er et merkbart støynivå fra ventilasjonsanlegget i lokalet. En nærmere kartlegging kan vise om gjeldende krav angitt i NS 8175 overskrides. - Kjøkkeninnredningen er slitt og bærer preg av forfall. Flere steder er belegget på kjøkkenplaten borte. Dette gir tilfredsstillende renhold krevende. - Det er for lite kjøkkenbenker for elevmassen. Skolekjøkkenet er opprinnelig utformet for 12 elever. Endringer gjør at det nå er klasser på inntil 18 elever samtidig i lokalet uten at benkeplassen er blitt utvidet.

Frist for retting foreslås til 01.01.2023

Statusrapport fra skolen: Tiltak er til vurdering og budsjettbehandling.

Kommentar fra Miljørettet helsevern: Avviket blir stående til tiltak er utført.