
Emne: Del 1 og 2 - Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel, Lyngdal kommune, PlanID 202114.pdf

Til: post@lyngdal.kommune.no

Sendt: 10.06.2024 09:24:49

Fra: Mats Ringsø Fjell <Mats.Fjell@glitrenett.no>

Protected - Technical information

Hei,

Oversender høringsuttalelse på vegne av Glitre Nett AS (heretter forkortet GN, tidligere Agder Energi Nett).

Høringsuttalelsen sendes pr. e-post, ettersom digital portal tilsynelatende ikke fungerer for organisasjonsrepresentant.

GN har etter energiloven områdekonsesjon i Lyngdal kommune. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømmnett i kommunen (både høyspent og lavspent fordelingsnett).

På bakgrunn av dette gjør vi oppmerksom på at det i arealplan må tas hensyn til bestående anlegg og for de anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte.

Hensynssoner av vårt nett i Lyngdal kommune sitt vedlagte kart 4 **H370** er ikke lagt inn.

Høyspentsoner (arbeidsforbud og byggeforbud) er tilgjengelig som kartlag inne på kommunekart sine nettsider. [Kommunekart](#)

Det er viktig for GN at det tas tilstrekkelig hensyn til eksisterende kraftnett for å unngå nærføringssaker og konflikt med fremtidige forsterkningstiltak av kraftnettet.

Tilstrekkelig sikringsområder rundt våre regionale linjer bør derfor markeres tydelig inn i alle plankart og bør tas hensyn til ved regulering.

Det henvises for øvrig til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin informasjon om bebyggelse nær høyspenningsanlegg: [Bolig nær høyspenningsanlegg mars2022.pdf \(dsa.no\)](#) .

GN informerer om at det kan være aktuelt å utvide Lyngdal transformatorstasjon i fremtiden, og at det også kan være behov for nye innføringer til stasjonen.

Det kan samtidig være hensiktsmessig å ha restriksjoner på tiltak rundt transformatorstasjonen av hensyn til beredskap og virkninger for eventuell bebyggelse.

Vi ber derfor Lyngdal kommune om å avmerke en hensynssone rundt Lyngdal transformatorstasjon, på samme måte som rundt høyspentledninger generelt.

GN ber om at det settes en hensynssone på 50 meter fra grensene til stasjonen (merket med oransje farge i utklippet under) så langt det lar seg gjøre.

GN har også ute en konsesjonssøknad om fornyelse av kystlinjen under behandling hos NVE: Vallemoen – Lyngdal – Kvinesdal. [Konsesjonssak - NVE](#)

Når det er gitt konsesjon bør konsesjonssøkt trase inn som en hensynssone i kartet.

Før regulering av nye områder bør det avklares om det er tilgjengelig eller mulighet for å sikre tilgjengelig energi. Konkrete effektbehov og planer bes medelt til GN så tidlig som mulig.

Kommunen bør legge til rette for ladeinfrastruktur knyttet til offentlig tjeneste (kollektiv transport, offentlige tjenestebiler, anleggsbiler og -plasser osv.).

Videre bør kommunen, i den grad det er nødvendig, ta med bestemmelser om lading i planbestemmelsene, både i næringsområder og sentrale boligområder.

Det er ønskelig at det i arealplan formuleres at GN sine nettstasjoner for energiforsyning tillates innenfor landbruk-, natur- og friluftsområder uten å søke dispensasjon. Det gjelder også for nødvendige bygg og installasjoner i forbindelse med Nødnett.

Videre anbefales det at nettstasjoner med tilhørende installasjoner plasseres utenfor dyrket mark. Nettstasjoner tillates oppført inntil 1m fra eiendomsgrense. Generelt gjelder 5m byggegrense rundt nettstasjonen.

Med vennlig hilsen/Best regards,

Mats Ringsø Fjell

Prosjektingeniør

+4747900258

Glitre Nett AS

www.glitrenett.no



Med vennlig hilsen/Best regards,

Mats Ringsø Fjell

Prosjektingeniør

+4747900258

Glitre Nett AS

www.glitrenett.no

